

ANEXO II

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES.

LICITACIÓN PRIVADA N° 03/2018 EXPEDIENTE N° 500-000973-2018.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED Y PROVISIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO.

ARTÍCULO N° 1: SEGUROS

La Contratista deberá asegurar en una ART, por su exclusiva cuenta y contra los riesgos de accidentes de trabajo a todo el personal permanente o transitorio de la Empresa.

Seguro por daños a personas y propiedades:

La Contratista deberá presentar una póliza de Seguros de Responsabilidad Civil, por los daños y/o lesiones que pudieran ser ocasionados a terceras personas y/o propiedades de terceros con motivo de la ejecución de los trabajos, por un monto de Pesos un Millón con 00/100 (\$1.000.000,00) por siniestro.

Todas las pólizas exigidas por este pliego deberán ser aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y Organismos competentes en la materia.

Cuando la sede de la Compañía Aseguradora no esté en jurisdicción de la Provincia de San Juan las pólizas deberán ser legalizadas por Escribano Público, cuya firma será certificada por el respectivo Colegio de Escribanos del lugar de emisión.

Las Compañías Aseguradoras tendrán que constituir domicilio en la Ciudad de San Juan, someterse a los Tribunales Ordinarios de la misma, renunciar al beneficio de excusión y división, como así también a cualquier Fuero o Jurisdicción de excepción que pudiere corresponderle.

Las Compañías Aseguradoras deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

ARTÍCULO N° 2: DOCUMENTACIÓN:

- Certificado de cumplimiento Fiscal emitido por Dirección General de Rentas (la no presentación del mismo será causal de rechazo automático).
- Certificado Banco San Juan Residual.
- Certificado de Destinatario de Pagos.
- Pago autónomo: Personas Físicas tres últimos periodos, Personas Jurídicas tres últimos periodos del Presidente o Representante Legal (la no presentación del mismo será causal de rechazo automático).

- Garantía de Oferta: en caso que el monto del Pagaré supere los \$ 300 deberá estar avalado y aforado (la no presentación del mismo será causal de rechazo automático).
- Garantía de Oferta: en caso de tratarse de Pagarés, se deberá adjuntar una constancia de inscripción de afip y certificado de Destinatario de Pagos del avalista.

ARTÍCULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos Quinientos Tres Mil Quinientos Cuarenta Y Dos con 00/100 (\$ 503.542,00).

ARTÍCULO N° 4: RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas se recibirán en la Dirección Provincial de Espacios Verdes el día indicado para la apertura y hasta la hora fijada para el comienzo de la misma según Edicto y/o Invitación.

ARTÍCULO N° 5: GARANTÍAS DE LUMINARIAS LED, POSTES Y TRABAJOS DE INSTALACIÓN.

La contratista deberá presentar una garantía de 3 años de las LUMINARIAS LED por fallas de fabricación, como así también 1 año de garantía de los postes de alumbrado.

Además, deberá presentar garantía por 6 meses del TRABAJO DE INSTALACIÓN DE DICHAS LUMINARIAS.

ANEXO III

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

LICITACIÓN PRIVADA N° 03/2018 EXPEDIENTE N° 500-000973-2018.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED Y PROVISIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO.

ÍTEMS N° 1: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 29 LUMINARIAS (CABEZALES) LED PARA ESPACIOS PÚBLICOS

Características:

- Farola Decorativa
- Potencia eléctrica 97 W
- Suministro eléctrico 220V/50HZ
- Flujo Luminoso 12000 Lúmenes o más
- Driver con amplia gama de regulación de potencia(0 a 100%), Dimerizable, Fuente de Alimentación con Distorsión Armónica
- Temperatura a color 5700° K
- Hermeticidad IP 66
- Temperatura ambiente 20°C a + de 45°C
- Dimensiones: 600 mm de alto, 105mm de Anclaje
- Altura de Montaje 3 a 5 mts
- Acceso a columna de Diámetro de 60mm
- Peso aproximado de 6.6 kg(sin equipo y sin lampara)
- Material de techo: Aluminio
- Terminación: Pintura en Polvo, Horneada
- Material de base porta-equipos: Fundición de Aluminio
- Material de tulipa: Policarbonato con protección Anti U.V.
- Material de Juntas: Goma Silicona
- Nivel de Aislación: Clase I

- Normas bajo las cuales se fabrica: IRAM AADL J2020; IRAM AADL J2028; IRAM 2444; 2015
- Normas de ensayo: IRAM AADL J 2021
- Los 29 cabezales se deben entregar colocados y funcionando

ÍTEM N° 2: PROVISIÓN DE 5 POSTES PARA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN ESPACIOS PÚBLICOS.

Características:

- Columna super resistente apta para espacios públicos
- Artefacto construido con hierro reforzado (Diámetro de anclaje 60mm)
- Altura 5 mts (Altura final puesta en campo)
- Con caja de inspección de 10 x 15 mm.

Aclaración: Los cinco postes provistos serán colocados por la DPEV.