

ANEXO III.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

LICITACIÓN PRIVADA N° 02/2018.

EXPEDIENTE N° 500-000978-2018 – COMPRA DE OCHO VENTILADORES CENTRÍFUGOS PARA REEMPLAZO EN UTAS.

1. **4 (cuatro)** Ventiladores centrífugos tipo DADE DUPLEX 90° DE **450 TONELADAS DE CAPACIDAD** para UTA. Dimensiones según plano.
2. **3 (tres)** Ventiladores centrífugos tipo DADE DUPLEX 90° DE **390 TONELADAS DE CAPACIDAD** para UTA. Dimensiones según plano.
3. **1 (uno)** Ventilador centrífugo tipo DADE DUPLEX 90° de **330 TONELADAS DE CAPACIDAD** para UTA. Dimensiones según plano.