

**COMPRA DIRECTA N° 63/19**

**Expediente N° 800-3915-2019/ Rs.3745/MSP-19**

**ACLARATORIA N°1**

El Ministerio de Salud se dirige a los posibles oferentes de la Compra Directa N°63/19 a fin de comunicar la siguiente nota aclaratoria.

Donde dice: Al menos deberá tener una autonomía de aproximadamente 6 horas.

**Rectificativa 1:**

Deberá tener al menos una autonomía de 60 minutos.