

Nota aclaratoria Nº 3


Licitación Pública Nº12/19 “Construcción de la Escuela Agrotécnica de Pocito (primera etapa) - Dto. Pocito

Se aclara que las V2, indicadas en el Plano PC del área de gobierno serán designadas como V2a cuyo detalle se indica en ésta nota. Es decir que las ventanas V2 (cantidad 15) ubicadas en aulas y talleres miden 1.50 m x 1.80m son corredizas, además las V2a (cantidad 8) que están ubicadas en el área de gobierno y son tipo guillotinas según detalle.

Por otro lado, se aclara que todas las ventanas que den a espacios exteriores deben llevar rejas.



	Tipo: Pivotante	Cantidad: 8
	Ubicación: Sector de Gobierno	



Marco: Perfil aluminio de alta resistencia. Contramarco continuo de aluminio fijado con tacos de nylon expansible
Hojas: Perfil de aluminio de alta resistencia. Hermeticidad y estanqueidad por medio de doble contacto de burletes.
Herrajes: Accesorios para carpintería de aluminio según el caso (Bisagras,ruedas,cierres, manijón, burletes de felpa, etc.)
Vidrios: Vidrio Laminado de Seguridad 3+3, sellados con silicona.
Contravidrio: Varilla de aluminio continua.
Pintura: Color a definir por las Especificaciones Técnicas.