

Respuesta a Consulta N° 3

LIC. PUB. N* 01/2020

Obra: Ampliación, Refacción y Refuncionalización de la ENI N° 65 – ESC. SALVADOR MARIA DEL CARRIL

Pregunta N° 1: Se solicita aclarar si se realizará algún tipo de intervención en el muro de cierre perimetral.

Respuesta N°1: Ver plano AD y AP.

Pregunta N°2: En Item 19.2 Pintura al látex en muros exteriores: Se solicita indicar que debe cotizarse en este Item.

Respuesta N°2: se debe cotizar el Item 19.2.

El trabajo a realizar será: La pintura (color, elaborada con máquina) se ejecutará según el siguiente procedimiento: lijado de superficie; una mano de imprimación y un mínimo de dos (2) manos de látex, para exteriores tipo LOXON exterior o superior. De igual modo que en interiores, previo a la aplicación de la última mano deberán ejecutarse todos los lijados y correcciones de superficie que fueran necesarios. El color a criterio de la dirección de infraestructura escolar.