

ANEXO III.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

COMPULSA ABREVIADA N° 02/2020.

EXPEDIENTE N° 500-000745-2020 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES PARA EDIFICIOS A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL OPERATIVO.

ALCANCE:

152 (ciento cincuenta y dos) servicios de mantenimiento anual de matafuegos y compra de 15 (quince) matafuegos nuevos según el detalle a continuación. Todos los equipos deberán ser retirados y devueltos a su lugar de origen. Los matafuegos nuevos, deberán ser entregados en el Estadio del Bicentenario.

Ítem N° 1: MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES (MATAFUEGOS):

Especificaciones técnicas:

- Las recargas y tareas de mantenimiento se realizarán utilizando herramientas adecuadas, material de recarga, repuestos y demás elementos, según la norma IRAM N° 3517 Parte II, y toda otra reglamentación que complemente y/o modifique a esta.
- Los equipos recargados deberán presentar etiqueta de sello IRAM Servicios, según norma IRAM 3517-II.
- Todas las unidades a adquirir deberán respetar la norma IRAM y poseer sello IRAM.
- El adjudicatario deberá proveer y colocar todas aquellas partes de los equipos a recargar que se encuentren deterioradas y/o faltantes y cuya existencia sea necesaria para el normal funcionamiento de los matafuegos, cuyo costo estará incluido en el valor cotizado. Asimismo, en aquellas unidades en que la pintura se encuentre considerablemente deteriorada (en su color, brillo o en la superficie cubierta), deberá repintarse el equipo según norma IRAM.
- Todo extintor que no pase favorablemente los controles deberá ser descartado, informado a la Dirección de Control Operativo y devuelto a la unidad edilicia correspondiente.

DETALLE DE CANTIDAD Y TIPO DE EXTINTORES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

CANTIDAD	TIPO
5	EXTINTOR ABC X 25 KG
21	EXTINTOR ABC X 10 KG
109	EXTINTOR ABC X 5 KG
3	EXTINTOR ABC X 1 KG
14	EXTINTOR CO2 X 5 KG

Ítem N° 2: ADQUISICIÓN DE EXTINTORES (MATAFUEGOS).**Especificaciones técnicas:**

- Extintor nuevo sin uso.
- Polvo químico seco ABC (agente extintor). Apto para fuegos clase ABC
- Sello IRAM
- Recipiente de chapa de acero
- Pintura de alta resistencia adecuado para colocación en exteriores.
- Manómetro de control de carga incorporado, válvula de latón forjada, palancas de accionamiento y sostén.
- Fecha de fabricación de año en curso.

Cantidades:

15 (quince) extintores ABC x 10kg