

Nota aclaratoria N° 3

**Licitación Pública N° 01/21 “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NUEVOS PARA INSTITUCIONES DE ETP:
NIVEL SECUNDARIO EPET N° 4, NIVEL SUPERIOR Y FORMACIÓN PROFESIONAL” - CAPITAL**

- Se aclara que los talleres que dan a Avenida Gral. Paz y a Conector Sur llevan una altura desde el nivel de piso terminado hasta finalización de columna de 5.10 m.
- En el local 25 las separaciones entre lugares de trabajo de soldadoras serán Tabiques de Placas Cementicias y se cotizarán en el ítem 4.2.3. del presente pliego.
- En el Local 12 la ventilación de las cocinas eléctricas será de tipo forzada mediante extractores eléctricos y además se aclara que en los siguientes locales: Buffet; Laboratorio de procesos industriales/Laboratorio física-química y Laboratorio de microbiología no deberá considerarse la instalación de gas, remitirse al Plano IG.