

CIRCULAR Nº2

Lic. Pública Nº 10-2023

Expediente Nº 500-000784-2023

OBRA: "CENTRO DE ENTRENAMIENTO POLICIAL"

RESPUESTA A CONSULTAS:

1. ¿Las medidas y características del hierro de vigas y columnas salen del cálculo a realizar?
El Proyecto Ejecutivo y su correspondiente Proyecto Estructural y Cálculo de Estructuras estarán a cargo de la Contratista, como así también su aprobación en la entidad correspondiente.

2. En caso de que las medidas de vigas y columnas sean mayores a las especificadas en los planos, ¿están quedando de hormigón visto?, o revestirlas con placas de block de hormigón para revestir?

Quedaran de hormigón visto.

3. ¿Qué muros de block van rellenos de hormigón??

Los blocks de la grada de observación (Plano Nº11).

4. ¿No está incluida la fórmula en la planilla de datos correspondiente al coeficiente de paso, la agregamos nosotros?

Se adjunta Planilla: *DPP-CEPOD6-03-PO.V2* (desestimar anterior).

5. Solicitamos se agregue planilla de locales

No se incluye planilla de locales por no existir locales funcionales, son espacios abiertos.

6. En las especificaciones técnicas particulares en el ítem **látex en exteriores** indica que el ítem no se cotiza, pero aparece en cómputo y presupuesto, por favor aclarar.

Si, se deberá incluir como figura en el Cómputo y Presupuesto.