

CIRCULAR Nº 6

EN RESPUESTA

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2017.

OBRA: Ejecución de 60 viviendas

Barrio "VIRGEN DEL ROSARIO"–1º Etapa

UBICACIÓN: Calle Independencia s/nº

Distrito: La Puntilla, Dpto. San Martín

Pregunta Nº 1

El revestimiento de los muros exteriores se realizara con una terminación de "revestimiento cementicio coloreado salpicado". La duda es sobre que superficie se aplicará, si es sobre el ladrillón bolseado, en el revestimiento mencionado se marcaran los ladrillones sobre los que se aplica, para evitar esto se debería aplicar un revoque alisado sobre el ladrillón, lo cual no se especifica la ejecución de dicho revoque.

Respuesta Nº 2

Sobre el ladrillon bolseado se aplicara un revoque grueso alisado.

En el interior ladrillon bolseado visto

SAN JUAN,, 20 DE FEBRERO DE 2018.-