



INSTITUTO PROVINCIAL  
DE LA VIVIENDA  
SAN JUAN

005633

LICITACIÓN PÚBLICA N° 08 / 2.018  
Obra: B° Villa Esperanza  
160 Viviendas - Dpto. Zonda

Expediente N° 501 – 003414 – 2018

### RESPUESTAS A CONSULTAS N°1

#### Respuestas a Consultas

Por sitio web oficial, se consulta:

- 1) Sabiendo que la presente Licitación tiene precio base correspondiente al mes de Agosto se consulta:

¿Qué día de ese mes tenemos que tomar, para tener la referencia del valor de la UVI?

**Se responde:**

Se aclara que se deberá tener como referencia el valor UVI del mes anterior al mes de la oferta. En este caso: 31/07/2018.

- 2) ¿Qué día del mes se tomará el valor de la UVI, a la hora de certificar?

**Se responde:**

Se aclara que se tomará como valor de la UVI el último día del mes del certificado. Es decir, si el certificado es de septiembre de 2018, se adoptará el valor de la UVI del 30/09/2018.

- 3) Sabiendo que la documentación final de obra tiene que ser del 3% del valor de la oferta, se consulta:

¿Dicho porcentaje es correcto?


**Se responde:**

En referencia al artículo 35.2, se aclara que el porcentaje de la documentación final de obra es del 3%.-

- 4) Según factibilidad emitida por unión vecinal, solicita una perforación de 90 m con caño camisa 14" y según pliego pide una perforación de 150 m con caño camisa de 12". Se solicita:

a)- ¿Cuál de las dos alternativas habrá que cotizar?

b)- Más información sobre donde se ubicará la futura perforación, para que de esta manera se pueda cotizar algún nexo si lo hubiera. Si no se pide más información de como cotizar este ítem.

  
INTERVENTOR  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

005633

**Se responde:**

- a) Se debe cotizar lo solicitado en el pliego, se ejecutará una perforación de acuerdo a las normas de OSSE, de una profundidad de 150 m con caño camisa de 12".-
- b) Con respecto a la ubicación de la misma, la determinará la unión Vecinal, no se cotizará nexos.-

**Nota:**

**En el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Art. N° 1 Red Distribuidora de Agua Potable Especificaciones Técnicas de Perforación, donde dice: "Además el contratista deberá proveer una manga para carga de camión cisterna con todos sus accesorios".**


**Cuando se cotece la perforación no se debe tener en cuenta.**

---

San Juan, 16 de Octubre del 2018



Arq. Juan Pablo Notario  
INTERVENTOR  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA



Q. ELIANA E. CUELLO  
Jefe Dpto. Planificación  
Proyectos e Investigación  
I.P.V.