

Respuesta a Consulta N°1**LIC. PRIV. N° 01/2020****Obra: "AMPLIACIÓN DE UNA SALA DE NIVEL INICIAL DE LA ENI N°23, MARGARITA FERRA DE BARTOL" Rawson**

Pregunta N° 1: En la impresión del Pliego base hoja 173 del documento con formato PDF inicia la Documentación Gráfica, al Imprimirlo noto que se Repiten varios Planos y me doy cuenta que estarían faltando los Planos de la Instalación Eléctrica planos como el IE-01; IE-03 y la verdad es que no se si estaria faltando alguno más.

Solicito como interesado en participar de la licitación, se nos envíe la documentacion grafica correcta y/o faltante para cotizacion de la obra.

Respuesta Pregunta N° 1: Se adjunta Plano de Instalación Eléctrica actualizado.

Pregunta N° 2- En el ítem **10.1 Carpintería metálica** las puertas Pn01 que figuran en el plano PC como acceso a aula, sala de profesores y ludoteca no figuran en ninguna de las planillas de detalle correspondientes a dicho plano, entiéndase PC-CM 01, PC-DCM 01 ni PC-DCM 02. **¿Se deben considerar estas puertas como Pn06 que sí figuran en la planilla de detalle PC-CM 01?**

Respuesta Pregunta N° 2: Se adjunta Plano de Carpintería PC-DCM 03

Pregunta N° 3- En el ítem **10.2 Carpintería de aluminio** según plano de carpinterías PC y planilla de detalle PC-DCM 01, hay dos tipos de Vn02 con dimensiones diferentes entre sí y con especificaciones de materiales diferentes. **¿Cuál se debe considerar para cotizar como Vn02 en aluminio? y ¿Cómo se debería contemplar el otro tipo de carpintería que comparte la misma designación?**

Respuesta Pregunta N° 3: Se adjunta Plano de Carpintería PC-DCM 03

Pregunta N° 4- En el ítem **11.2 Baja Tensión** se menciona un plano IE-BT que no está incluido en el pliego de la licitación, en su lugar se provee un plano de nombre IE-02 que no incluye especificaciones que afecten el sector a construir. **¿Debe realizarse la instalación en el sector existente? ó ¿Existe un plano correspondiente al sector a construir que no haya sido incluido en el pliego?**

Respuesta Pregunta N° 4: Se adjunta Plano de Instalación Eléctrica Baja Tensión.

Pregunta Nº 5- El ítem **4.2.3. Tabiques de Placas Cementicias** figura en la pestaña “Datos” de la planilla de oferta, pero en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares figura como un ítem que no será considerado en la presente Licitación, asimismo en el plano de detalle D-01 figuran tabiques de placas cementicias que están no especificados como tales, si no como cielorrasos de placas cementicias. **¿Deben contemplarse estos últimos como tabiques de placas cementicias para cotizar en la planilla de oferta ó deben ser obviados y/o contemplados dentro de otro ítem?**

Respuesta Pregunta Nº 5: El ítem 4.2.3 si deberá cotizarse, se colocará placa cementicia en cielorraso de sanitarios (donde dice tabique placa de Durlock):

Descripción: Se deberán ejecutar plenos y tabiques en los locales indicados en los planos, mediante placas cementicias tipo “superboard” de e=9mm o similar de mayor calidad. Los mismos se ejecutarán desde nivel de piso a cielorraso, con perfilería, separación y fijación según indicación del fabricante.

La chapa será de terminación recta, colocada a tope con coincidencias de juntas verticales y horizontales.

Pregunta Nº 6- EN LA SALA DE NIVEL INICIAL HAY PUERTAS, PERO NO HAY PLANO DE DETALLE DE LAS PUERTAS, ES DECIR NO HAY PLANO DE CARPINTERIA. -

Respuesta Pregunta Nº 6: Remitirse a PC, PC-DCM 01, PC-DCM 02 y a Respuesta Nº 2 y Respuesta Nº 3.

Pregunta Nº 7 - NO HAY PLANO DE DESARROLLO SANITARIO (DS)

Respuesta Pregunta Nº 7: Remitirse a D-01, D-02 del presente pliego.

Pregunta Nº 8 – EN EL ANEXO EQUIPAMIENTO, EN LOS MÓDULOS RINCON (JARDIN DE INFANTES) A COTIZAR, NO DICE LA CANTIDAD DE MODULOS A EQUIPAR LA ESCUELA.-

Respuesta Pregunta Nº 8: Se colocará 1 (un) módulo de rincón de jardín de infantes por cada aula proyectada, según se especifica en el **Anexo equipamiento** del presente pliego.

Pregunta Nº 9 - EN LA SALA DE PROFESORES FIGURA QUE EN PLANILLA DE LOCALES, QUE HAY QUE COLOCAR 2 BACHAS DE A°I° TIPO OV330L, PERO EN LA PLANTA DEL PLANO AP, FIGURA BACHA DOBLE DE A°I° SIN MEDIDAS, CUAL RESPETAMOS?

Respuesta Pregunta N° 9: Se deberá colocar Pileta de Cocina Doble de A°I° 100X60X40 con grifería monocomando.

Pregunta N° 10 - EN EL AULA 1, DICE QUE VAN 3 PILETONES DE A°I°, DE QUE MEDIDAS SON LOS PILETONES?, O VAN BACHAS DE A°I° TIPO OV330L?

Respuesta Pregunta N° 10: Ver D-01 y D-02