

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/21.

Expediente N° 508-000269-21


**"Iluminación Ruta Interlagos tramo I desde rotonda Calle
Las Moras hasta entrada a Camping Cerro Blanco"**

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 2
(CON CONSULTA)

La **DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS**, en base a lo dispuesto en el Artículo N° 12 del Pliego de Licitaciones "...las Circulares Aclaratorias y Modificadorias que pudieran surgir y que constituyan adendas al presente Pliego, serán subidas al sitio web donde se encuentran las bases de la Licitación, hasta 2 (dos) días hábiles anteriores de la fecha de apertura de las Propuestas, siendo de exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento", modifica los siguientes artículos, de la forma que a continuación se indica:

CONSULTA N°1: Con referencia a la licitación. 02/21 confirmar si la altura de montaje o altura libre es de 11 metros.

Respuesta N°1: La altura desde la calzada hasta la luminaria (punto de luz) debe ser de 10 metros.


Mg. Ing. JORGE EDUARDO PELLICER
JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS ENERGÉTICOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS