

Respuesta a Consulta N°2

LIC. PUB. N° 18/2022

Obra: "TRASLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA NIVEL SECUNDARIO SEGUNDINO NAVARRO" – Dpto. 25 de Mayo.

Pregunta N° 1

En el ítem 4.2.1 Tabiques Durlock, en el Pliego de Especificaciones Técnicas y Particulares no se especifica espesor de la placa. Podrían indicar que tipo de placa considerar.

Respuesta N°1

Los tabiques se deberán realizar con placas de 12mm de espesor.

Pregunta N° 2

En el ítem 16.1 Instalación de aire acondicionado frio-calor, podrían indicar las especificaciones. Tanto en el PETP y PETG como en los planos no se indica.

Respuesta N°2

Se adjunta Planos actualizados de la Instalación eléctrica.IE01- IE02

Pregunta N° 3

Con respecto al playón polideportivo, no está indicado en la planilla de locales que tipo de piso es. Podrían indicar las especificaciones con el fin de que todas las empresas tengan las mismas consideraciones a la hora de cotizar.

Respuesta N°3

Ver ítem 6.2.4 de las especificaciones técnicas particulares

Nota Aclaratoria: El certificado de constancia de visita a la obra solicitado en el PBCG se emitirá en la oficina del Departamento de Proyectos Educativos (5to Piso Núcleo 2 – Centro Cívico)