

<b>OBRA:</b>
<b>SEÑALIZACION HORIZONTAL, PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS Y SEÑALES VERTICALES</b>
<b>DEPARTAMENTOS VARIOS</b>

## *Circular N° 2*

Por la presente circular N° 1 que conforme a lo establecido por ley de Obras Públicas N° 128-A pasa a formar parte de la documentación para la Licitación, se formula la siguiente aclaración:

**CONSULTA N°1: Solicitud de prórroga en la fecha de presentación de las ofertas.**

- Debido a la necesidad imperiosa de inicio de las obras encomendadas en la presente licitación, es imposible prorrogar el presente llamado a licitación.

**CONSULTA N°2: En la propuesta debe cotizarse el ítem "1-a-2 de Señalización Horizontal con Material Termoplástico Reflectante aplicado por EXTRUSION". En dicho ítem no se especifica el espesor de pintura ni el tipo de trabajo a cotizar.**

- En el pliego se especifica claramente el tipo de trabajo a cotizar, figurando lo siguiente D.XIV. 1.3.2 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSION

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la demarcación de sendas peatonales, líneas de frenado, isletas y flechas direccionales de acuerdo a los gráficos que forman parte de la presente documentación.

En lo que respecta al espesor de la pintura el pliego especifica:

El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y agitado en forma mecánica a fin de lograr su homogeneización y se calentara a la temperatura de aplicación adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo de 3 mm.

**CONSULTA N°3: En el Artículo N° 7 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares "Señalamiento Horizontal – Sección D. XIV" se especifican distintas tipologías de trabajos por extrusión. Las mismas son:**

- A. D.XIV. 1.3.2 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSION**
- B. D.XIV. 2 - BANDAS OPTICO - SONORAS- EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO - APLICADAS POR EXTRUSION**

**C. D.XIV. 3 LINEA VIBRANTE - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADAS POR EXTRUSION**


**D. D.XIV. 6 - LINEA PARA LLUVIA EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADAS POR EXTRUSION Y CONFORMADAS EN FORMA MECANICA.**

Todas las tipologías descritas en el inciso 2 son aplicadas por extrusión, pero tienen estructura de costos totalmente distintos. Solicitamos tenga a bien confirmarnos cual de dichas tipologías es la que debe cotizarse en el ítem 1-a-2 .

- El nombre del ítem que figura tanto en la planilla de cómputos métricos como en la planilla de propuesta es :

ítem 1-a-2 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSION, siendo este el ítem a cotizar.

San Juan, 15 de Abril de 2019.-



Ing. Juan Manuel Magariños  
Director General de la D.P.V.