

**CONCURSO DE PRECIOS N°01/21.**  
**Expediente N° 508-000054-21**

**“Adecuación LMT 13,2KV Calle Ignacio de Roza – dpto. Caucete”**

**CIRCULAR ACLARATORIA N° 1**

La DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS hace entrega de la siguiente circular aclaratoria al Pliego:

**1. CAPITULO III**

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
PARTICULARES PROYECTO -  
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA**

**a) ARTÍCULO N° 12: ESTRUCTURAS. Retención (GCOMP) y Terminal (TCOMP).**

**Donde dice...**

- *Aisladores de porcelana horquilla aptos para 15KV.*

**Debe decir...**

- *Aislador polimérico (Orgánico) aptos para 15KV.*

**b) ARTÍCULO N° 15: Tramo Subterráneo.**

**Donde dice...**

*Se hará la bajada con conductor subterráneo de aluminio de 95mm<sup>2</sup> para 13,2 KV.*

**Debe decir...**

*Se hará la bajada con conductor subterráneo de cobre 95mm<sup>2</sup> XLPE para 13,2 KV, categoría II, apantallado y armado.*

  
Mg. Ing. JORGE EDUARDO PELLICER  
SUB-DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS