Respuesta a Consulta N.º 2

Licitación Pública Nacional N.º 61/22 "CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA RUDECINDO ROJO" DEPARTAMENTO POCITO.

Pregunta Nº1

El estudio de suelo establece que es un suelo dinámicamente inestable, por lo tanto, recomienda realizar terraplén y platea de hormigón armado. En los planos de estructura no establece nada de lo referido a lo anterior. Indicar que hacemos en este caso, si consideramos modificación en la estructura o cotizamos como esta en los planos de pliego.

Respuesta Nº1

Se deberán respetar todas recomendaciones establecidas en el "Estudio de Suelos".