

CIRCULAR Nº 5 – RESPUESTAS A CONSULTAS

LIC. Nº: 11/23

OBRA: “COMISARÍA BARRIO LAS PAMPAS”, Departamento POCITO.

CONSULTA Nº 1:

Consulta Referida a Ítems carpintería Metálica 10,2

en planos de Detalle de Carpintería específica - Capa Galvanizada D,D, Nº 18, es así? chapa galvanizada ?

RESPUESTA Nº 1:

Sí, algunas son chapa Galvanizada DD Nº 18 (puertas) y otras Nº 16 (ventanas). Remitirse al plano *DPP-COMILP-02-D*.
